

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2020					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	71	71	0	3,22	Máximo: 5 uT
Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) ²	14	14	0	31,9	Máximo: 500 UFC/mL
Cloro Residual Livre (mg/L) ³	71	71	0	0,61	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	71	71	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	71	71	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁵	17	17	0	6,7	Máximo: 15mg/L PtCo
Fluoreto (mg/L)	17	17	0	0,7	Mínimo: 0,7mg/L Máximo: 1,0mg/L
pH	17	17	0	7,02	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

FEVEREIRO 2020				
	Amostras	Dentro do padrão	Fora do padrão	Média
Cloro Residual Livre	71	71	0	0,88
Cor Aparente	14	14	0	5,1
pH	14	14	0	6,9
Turbidez	71	69	2	1,53
Fluoreto	14	13	1	751
Coliformes Totais	71	71	0	Ausência
Bactérias Heterotróficas	14	14	0	15,8
Escherichia coli	71	71	0	Ausência

MARÇO 2020				
	Amostras	Dentro do padrão	Fora do padrão	Média
Cloro Residual Livre	71	71	0	0,80
Cor Aparente	14	14	0	<5,0
pH	14	14	0	7,32
Turbidez	71	71	0	1,46
Fluoreto	14	13	1	0,73
Coliformes Totais	71	71	0	Ausência
Bactérias Heterotróficas	14	14	0	20,2
Escherichia coli	71	71	0	Ausência

ABRIL 2020				
	Amostras	Dentro do padrão	Fora do padrão	Média
Cloro Residual Livre	71	71	0	0,74
Cor Aparente	14	14	0	5,1
pH	14	14	0	6,94
Turbidez	71	71	0	1,70
Fluoreto	14	13	1	0,72
Coliformes Totais	71	71	0	Ausência
Bactérias Heterotróficas	14	14	0	62,6
Escherichia coli	71	71	0	Ausência