

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2020					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	79	76	3	1,92	Máximo: 5 uT
Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) ²	13	13	0	53,5	Máximo: 500 UFC/mL
Cloro Residual Livre (mg/L) ³	79	69	10	0,56	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	79	79	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	79	79	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁵	17	17	0	5,3	Máximo: 15mg/L PtCo
Fluoreto (mg/L)	16	16	0	0,74	Mínimo: 0,7mg/L Máximo: 1,0mg/L
pH	16	16	0	7,38	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Unidade de formação de colônia por mililitros

³ Miligramas por litro

⁴ Número mais provável por cem mililitros

⁵ Miligramas por litro de partes de Cobalto