

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	74	74	0	1,02	Máximo: 5 uT
Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) <sup>2</sup>	18	18	0	25,1	Máximo: 500 UFC/mL
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	73	65	8	0,54	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	74	74	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	74	74	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	18	18	0	5	Máximo: 15mg/L PtCo
Fluoreto (mg/L)	18	14	4	0,66	Mínimo: 0,7mg/L Máximo: 1,0mg/L
pH	18	18	0	7,05	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	< 1,0	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	70	3	0,65	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	< 5	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,63	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,11	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MARÇO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	< 1,0	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	71	2	1,02	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	17	1	< 5	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,76	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,28	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	0,5	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,8	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	2,4	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,9	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,6	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)



**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MAIO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	0,5	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	1,4	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	0,5	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	0,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	1,4	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	0,9	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,7	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	6,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	0,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	1,0	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,7	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,2	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)



**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	0,6	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,9	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	1,2	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,2	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	1,1	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,8	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	2,5	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,1	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	1,1	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,8	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	3,6	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,9	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,3	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	1,3	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,7	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,2	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	73	73	0	1,5	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	73	73	0	0,7	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	73	73	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	73	73	0	Ausente	Ausência
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	18	18	0	2,9	Máximo: 15(mgPt-Co/L)
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	18	18	0	0,8	Máximo: 1,5mg/L
pH	18	18	0	7,6	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)