DocuSign Envelope ID: 94533392-9B59-4AE6-BE30-16F0F4061BE8

ÁGUAS DE CAMBORIÚ

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2023					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	75	75	0	0.81	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	75	75	0	1.21	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	75	75	0	2.57	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	74	74	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	74	74	0	Ausente	Ausência

***** Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Protaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

[1] Unidades de turbidez

[2] Miligramas por litro

[3] Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

[4] Número mais provável por cem mililitros

Henrique Gonçalves Mendes

Henrique Gonçalves Mendes
CRQ 13303259
Reponsável técnico