

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2023					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	83	83	0	0.55	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	83	83	0	0.91	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	83	83	0	1.37	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	94	94	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	94	94	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

⁴ Número mais provável por cem mililitros

Henrique Gonçalves Mendes

Henrique Gonçalves Mendes
CRQ 13303259
Responsável técnico