Docusign Envelope ID: 5D1DF86D-A8E7-860D-82DC-BC22284231C3

ÁGUAS DE CAMBORIÚ

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2026					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	99	99	0	0,85	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	99	99	0	1,71	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	99	99	0	5,45	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	99	99	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	99	99	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Protaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

[1] Unidades de turbidez

[2] Miligramas por litro

[3] Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

[4] Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May
CRQ 13304036
Responsável técnico